

Protokoll zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage

Firma / Einrichtung: _____

Objekt- Anlagennummer: _____

Adresse: _____

Betreiber: _____

Errichterfirma: _____

Konzessionär: _____

Bauordnungsamt: _____

Feuerwehr: _____

- Die oben genannte Brandmeldeanlage wird ohne Mängel auf die Integrierte Leitstelle Main-Tauber aufgeschaltet.
- Die durchgeführte Aufschaltung beinhaltet die stichprobenartige Überprüfung der Funktionen entsprechend der vorliegenden Technischen Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen (zuständig: Feuerwehr) sowie der baurechtlich geforderten Parameter der BMA (zuständig: Baurechtsbehörde). Sie ersetzt **nicht** die Prüfung durch Sachverständige oder Sachkundige, die im baurechtlichen oder versicherungstechnischen Verfahren gefordert bzw. tätig sind. Das Aufschaltungsprotokoll ersetzt weder das Inbetriebsetzungs- noch das Abnahmeprotokoll des Errichters bzw. des Sachverständigen.
- Die unter Punkt 1.9 der Technischen Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen des Main-Tauber-Kreis geforderten Unterlagen und Bescheinigungen liegen vollständig vor.

Datum der Aufschaltung:

Uhrzeit der Aufschaltung:

Unterschrift: